



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области  
Территориальный Отдел Управления  
Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
в г. Миллерово, Миллеровском,  
Чертковском и Тарасовском районах  
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область  
Тарасовский район  
сл. Дячкино  
ул. Мира, 40

(место составления акта)

“ 20 ” октября 20 16 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

№ 240042

По адресу/адресам: Ростовская область, Тарасовский район, сл. Дячкино, х. Васильевка, х. Каюковка, х. Мокроталовка, п. Малое Полесье.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 26 сентября 2016г. № 240042, выданного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновой Л.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрация Дячкинского сельского поселения.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

“ ” 20 16 Г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Администрации Дячкинского сельского поселения Пруцаков Василий Юрьевич в 09-30  
11.10.2016г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах Бородина Ольга Николаевна.

привлечены к проверке:

Безуглова Лариса Александровна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово, Швыркову Валентину Николаевну, помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Попова Елена Анатольевна фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Миллерово, Ковалеву Викторину Викторовну – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово (проведение экспертизы), Данцева Наталья Афанасьевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово (проведение экспертизы), Медкова Любовь Владимировна – фельдшер – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово, Соснову Светлану Викторовну – помощника врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово. (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.511502 срок действия по 31.10.2016г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Тарасовского сельского поселения Пруцаков Василий Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

11.10.2016 года с 09.00 до 16.00 в ходе плановой выездной проверки по распоряжению №240042 от 26.09.2016 года в отношении Администрации Дячкинского сельского поселения: Ростовская область Тарасовский район, сл.Дячкино, ул.Мира,40, установлены следующие нарушения действующего законодательства, а именно:

не разработаны проекты зоны санитарной охраны (ЗСО):

- на скважину №1 и №2 ул.Молодежная,18 в 100м на запад, сл.Дячкино, Тарасовского района, Ростовской области, что является нарушением п.1.6, п.1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- на водозаборе скважин №1 и №2 ул.Молодежная,18 в 100м на запад, сл.Дячкино, Тарасовского района, Ростовской области, отсутствует аппаратура для систематического контроля фактического дебита воды в нарушении п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- на скважине №1 и №2 ул.Молодежная,18 в 100м на запад, сл.Дячкино,Тарасовского района, Ростовской области, территория первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) не имеет ограждения, что является нарушением п.1 ст.10. глава 3 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г. , п.п. 2.2.1.1.,3.2.1.1, 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- на водозаборе скважины №1 и №2 ул.Молодежная,18 в 100м на запад, сл.Дячкино,Тарасовского района, Ростовской области, нет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п.1 ст.10. глава 3 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г. п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- на скважине №1 и №2 ул.Молодежная,18 в 100мна запад, сл.Дячкино,Тарасовского района, Ростовской области, нет охраны, что является нарушением п.1 ст.10. глава 3 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г, п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- водонапорная башня в сл.Дячкино - ржавая, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.10. глава 3 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.

- исследование питьевой воды, в соответствии с рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды, не проводился, проколы лабораторных испытаний не представлены, что является нарушением ст. 11, 32 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- администрацией Дячкинского сельского поселения не организована рациональная система сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий. Имеются несанкционированные свалки, локальные очаги загрязнения территорий - в лесополосе, за территорией тока сл.Дячкино, что является нарушением ст.22 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.1, п.1.2, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержание территорий населенных мест» от 05.08.2008г., п. 8.5 СП 3.1.7.3148-13 "Профилактика Крымской геморрагической лихорадки"(экспертное заключение № 01.19-21/737 от 17.10.2016 года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово).

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо - Администрация Дячкинского сельского поселения и глава Администрации Дячкинского сельского поселения Пруцаков В.Ю.

За выявленные нарушения законодательства в отношении Администрации Дячкинского сельского поселения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, главы Администрации Тарасовского сельского поселения Пруцакова В.Ю, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В адрес Администрации Дячкинского сельского поселения направлено предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по РО, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 245 от 20.10.2016г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -  
нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бородина О.Н.  
(подпись проверяющего)

Пруцаков В.Ю.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


- поручение №24-02/276 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 от 06.10.2016г.

- предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по РО, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №245 от 20.10.2016г.

- протокол лабораторных испытаний №2427-Б, №2426-Б, №2425-Б, №2424-Б от 17.10.2016г., заключение к протоколу лабораторных испытаний №2427-Б, №2426-Б, №2425-Б, №2424-Б от 17.10.2016г;

- акт отбора проб воды №02.01.19-55/1375, №02.01.19-55/137 от 13.10.2016г.

- экспертные заключения по санитарному содержанию территорий населенных мест №01.19-21/737, №01.19-21/738, №01.19-21/739, №01.19-21/740, №01.19-21/741 от 17.10.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах Бородина Ольга Николаевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
глава Администрации Дячкинского сельского поселения Пруцаков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” октября 20 16 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)